

統計日期：113年07月01日

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
		1000	9	0.08	1500	75					
國立成功大學	104.10.13	719	—	0.0366	752	17	合格	—	—	—	—
	106.01.11	565	—	ND	786	18	合格	—	—	—	—
	109.09.07	540	—	<0.0428	445、205	12	合格	—	—	—	—
國立臺南大學	105.06.21	546	—	0.04	905	7	合格	—	—	—	—
	109.09.14	540	—	ND	335、609	12	合格	—	—	—	—
國立臺南藝術大學	104.10.19	502	—	ND	670	16	合格	—	—	—	—
	106.01.16	490	—	0.0791	663	17	合格	—	—	—	—
	108.04.15	603	—	0.0741	556、230	11	合格	—	—	—	—
臺南市公共圖書館總館	104.09.15	692	—	0.059	1302	35	合格	—	—	—	—
	106.03.21	752	—	0.0479	920、602	41	合格	—	—	—	—
	108.05.18	797	—	ND	342、438	20	合格	—	—	—	—
國立成功大學醫學院附設醫院	104.10.12	783	—	0.56	1364	24	不合格	105.01.20	104.12.25	0.0455	合格
	106.04.12	683	0.7	<0.0422	387、399	17	合格	—	—	—	—
	108.06.24	730	1.1	<0.0426	914、603	10	合格	—	—	—	—
奇美醫療財團法人奇美醫院	104.10.01	829	—	0.0228	1443	27	合格	—	—	—	—
	106.04.12	925	1.4	<0.0426	879、1380	56	合格	—	—	—	—
	108.06.24	978	0.7	<0.0426	1365、1395	8	合格	—	—	—	—
	112.10.31	806	1.0	<0.0212	596、497	20	合格	—	—	—	—
奇美醫療財團法人奇美醫院樹林院區	104.09.14	962	—	0.0506	1378	39	合格	—	—	—	—
	106.06.21	689	0.3	ND	1443、1395	7	合格	—	—	—	—
	108.06.26	836	0.4	<0.0427	1420、1293	17	合格	—	—	—	—
內政部移民署南區事務大隊臺南市第一服務站	104.07.23	895	—	ND	—	18	合格	—	—	—	—
	106.03.20	573	—	0.0569	—	29	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	108.07.15	615	—	<0.0438	—	23	合格	—	—	—	—
內政部移民署南區事務大隊臺南市第二服務站	104.09.09	591	—	0.0571	—	32	合格	—	—	—	—
	106.03.22	474	—	0.0615	—	41	合格	—	—	—	—
	108.06.03	728	—	<0.0429	—	12	合格	—	—	—	—
衛生福利部中央健康保險署南區業務組	105.07.19	682	—	0.0251	—	15	合格	—	—	—	—
	109.08.12	584	—	ND	—	10	合格	—	—	—	—
勞動部勞工保險局臺南市辦事處	105.07.18	821	—	<0.0214	—	19	合格	—	—	—	—
	108.07.22	625	—	<0.0426	—	22	合格	—	—	—	—
勞動部勞工保險局臺南市第二辦事處	104.09.10	660	—	0.0575	—	37	合格	—	—	—	—
	106.03.22	698	—	0.0591	—	48	合格	—	—	—	—
	109.09.10	630	—	<0.0426	—	9	合格	—	—	—	—
財政部南區國稅局	105.07.18	662	—	0.028	—	8	合格	—	—	—	—
	109.08.24	707	—	ND	—	4	合格	—	—	—	—
臺南市政府（永華市政中心）	104.08.12	462	—	<0.0223	—	18	合格	—	—	—	—
	106.04.10	564	—	<0.0430	—	22	合格	—	—	—	—
	109.09.07	795	—	<0.0432	—	18	合格	—	—	—	—
臺南市政府（民治市政中心）	104.08.27	413	—	0.0439	—	21	合格	—	—	—	—
	106.07.13	446	—	<0.043	—	21	合格	—	—	—	—
	109.09.09	495	—	ND	—	41	合格	—	—	—	—
臺南市政府環境保護局	104.08.13	599	—	<0.0223	—	18	合格	—	—	—	—
	108.05.27	560	—	<0.0423	—	19	合格	—	—	—	—
臺灣鐵路新營車站	104.09.11	741	0.4	0.0428	—	43	合格	—	—	—	—
	106.04.14	657	2.5	<0.0428	—	68	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	108.07.20	565	0.5	<0.0432	—	23	合格	—	—	—	—
臺灣鐵路臺南車站	104.09.18	667	0.2	0.0389	—	61	合格	—	—	—	—
	106.04.14	520	0.5	<0.0427	—	65	合格	—	—	—	—
臺灣高速鐵路臺南站	104.08.28	594	0.3	0.0438	—	25	合格	—	—	—	—
	106.02.10	577	0.3	0.0534	—	50	合格	—	—	—	—
	108.06.06	693	0.3	<0.0431	—	15	合格	—	—	—	—
新光三越(臺南中山店)	104.07.04	660	1.9	0.063	—	25	合格	—	—	—	—
	105.11.27	568	2.4	<0.0421	—	22	合格	—	—	—	—
	108.03.16	537	0.7	<0.0421	—	9	合格	—	—	—	—
	110.07.17	633	0.9	<0.0213	—	5	合格	—	—	—	—
新光三越(臺南西門店)	104.03.21	777	1.7	0.16	—	43	不合格	104.06.29	104.06.30	0.0337	合格
	105.12.11	919	3.7	<0.0422	—	16	合格	—	—	—	—
	108.03.09	972	2.6	<0.0423	—	19	合格	—	—	—	—
遠東百貨(臺南大遠百)	104.06.13	479	0.9	0.0764	—	22	合格	—	—	—	—
	105.11.27	551	3.3	0.0443	—	23	合格	—	—	—	—
	108.03.16	718	1.2	<0.0418	—	38	合格	—	—	—	—
家樂福中華店	104.06.12	892	1.3	ND	—	15	合格	—	—	—	—
	105.10.11	930	4.5	0.0537	—	15	合格	—	—	—	—
	105.12.02	585	2	<0.0418	—	14	合格	—	—	—	—
	108.04.13	862	2.8	<0.0423	—	6	合格	—	—	—	—
家樂福新營店	104.07.31	800	0.7	0.0896	—	21	不合格	104.11.02	104.10.14	0.03	合格
	105.11.20	839	3.6	<0.0424	—	26	合格	—	—	—	—
	108.02.23	677	1.6	<0.0421	—	13	合格	—	—	—	—
家樂福安平店	104.07.24	596	1.2	ND	—	18	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	105.10.21	583	0.7	0.0428	—	9	合格	—	—	—	—
	109.09.19	929	1.4	ND	—	12	合格	—	—	—	—
家樂福中正店	104.07.03	582	0.3	0.0381	—	31	合格	—	—	—	—
	105.10.11	672	0.3	0.0426	—	14	合格	—	—	—	—
	105.12.02	681	1.3	0.0471	—	24	合格	—	—	—	—
	109.08.22	992	1.2	<0.0430	—	11	合格	—	—	—	—
家樂福仁德店	104.07.24	574	1	0.03	—	17	合格	—	—	—	—
	105.10.13	617	0.3	0.0425	—	32	合格	—	—	—	—
	105.12.09	673	1.1	0.0896	—	26	不合格	106.04.19	106.03.07	ND	合格
	108.04.13	712	0.6	<0.0424	—	42	合格	—	—	—	—
大潤發臺南店	104.07.03	897	2.8	0.0355	—	10	合格	—	—	—	—
	105.11.18	861	2.8	<0.0426	—	32	合格	—	—	—	—
	108.03.23	988	1.3	ND	—	31	合格	—	—	—	—
大潤發佳里店	104.07.31	563	0.1	<0.022	—	17	合格	—	—	—	—
	105.10.13	494	0.2	0.0424	—	19	合格	—	—	—	—
	105.12.09	616	1.8	0.0677	—	27	合格	—	—	—	—
	108.04.27	660	0.5	<0.0423	—	64	合格	—	—	—	—
好市多臺南店	104.03.28	915	1.5	0.0241	—	40	合格	—	—	—	—
	105.11.18	696	0.4	<0.0427	—	48	合格	—	—	—	—
	108.03.23	961	0.6	<0.0423	—	25	合格	—	—	—	—
愛買臺南店	104.06.12	495	0.8	<0.0219	—	12	合格	—	—	—	—
	105.11.20	668	1.8	0.0425	—	42	合格	—	—	—	—
	109.08.22	900	1.8	ND	—	10	合格	—	—	—	—
長榮大學	107.04.23	678	—	<0.0425	517、556	8	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
台灣首府學校財團法人台灣首府大學	107.04.23	519	—	0.0509	126、299	9	合格	—	—	—	—
康寧學校財團法人康寧大學	107.05.16	436	—	0.0602	1216、2872	17	不合格	107.10.15	107.10.03	471、961	合格
中信學校財團法人中信金融管理學院	107.04.19	534	—	ND	71、177	34	合格	—	—	—	—
崑山科技大學	107.04.19	548	—	ND	106、218	31	合格	—	—	—	—
南臺學校財團法人南臺科技大學	107.05.09	549	—	0.0677	138、406	24	合格	—	—	—	—
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學	107.04.25	973	—	ND	82、118	38	合格	—	—	—	—
台南家專學校財團法人台南應用科技大學	112.09.21	528	—	ND	143、186	16	合格	—	—	—	—
中華醫事科技大學	112.12.20	645	—	<0.0211	530、260	12	合格	—	—	—	—
遠東科技大學	107.05.16	623	—	<0.0424	89、242	11	合格	—	—	—	—
臺南市東區裕文圖書館	107.09.14	752	—	<0.0437	464、367	20	合格	—	—	—	—
臺南市安南區土城圖書館	107.12.07	515	—	ND	488、659	63	合格	—	—	—	—
臺南市南區喜樹圖書館	107.10.19	527	—	ND	176、194	64	合格	—	—	—	—
臺南市安平區圖書館	107.12.07	483	—	ND	594、447	48	合格	—	—	—	—
臺南市歸仁區圖書館	107.09.21	613	—	ND	273、1434	26	合格	—	—	—	—
臺南市佳里區圖書館	107.11.02	567	—	<0.0424	1081、1009	38	合格	—	—	—	—
臺南市鹽埕圖書館	107.10.19	810	—	ND	212、329	28	合格	—	—	—	—
臺南市東區林森圖書館	107.09.14	528	—	<0.0437	328、298	39	合格	—	—	—	—
臺南市山上區圖書館	107.10.26	649	—	0.04	564、940	72	合格	—	—	—	—
臺南市仁德區圖書館	107.09.21	691	—	<0.0428	242、224	15	合格	—	—	—	—
臺南市永康區圖書館	107.08.31	917	—	<0.0428	1475、1466	37	合格	—	—	—	—
	108.11.23	931	—	0.0431	425、530	12	合格	—	—	—	—
臺南市安定區圖書館	107.10.05	590	—	<0.0459	1476、1091	25	合格	—	—	—	—
臺南市西港區圖書館	107.09.28	508	—	ND	1256、1125	29	合格	—	—	—	—
臺南市新營文化中心圖書館	108.02.23	584	—	<0.0421	343、47	27	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
臺南市柳營區圖書館	107.10.05	491	—	ND	174、174	30	合格	—	—	—	—
臺南市善化區圖書館	107.08.31	743	—	<0.0426	1120、1008	16	合格	—	—	—	—
臺南市新營區圖書館	107.09.28	551	—	ND	1008、713	19	合格	—	—	—	—
臺南市楠西區圖書館	107.10.26	553	—	<0.0429	623、650	42	合格	—	—	—	—
臺南市立圖書館新總館	110.04.17	787	—	<0.0215	491、1141	8	合格	—	—	—	—
國立台灣文學館	106.11.17	798	—	<0.0428	388、706	21	合格	—	—	—	—
	109.10.09	726	—	ND	1302、1187	16	合格	—	—	—	—
國立臺灣歷史博物館	106.12.22	578	—	<0.0423	304、155	21	合格	—	—	—	—
奇美博物館	106.12.22	653	—	<0.0422	230、266	22	合格	—	—	—	—
	109.11.14	869	—	<0.0423	767、211	10	合格	—	—	—	—
樹谷生活科學館	107.02.23	556	—	ND	417、82	30	合格	—	—	—	—
	109.10.24	686	—	<0.0431	956、515	7	合格	—	—	—	—
台灣鹽博物館	107.03.09	490	—	<0.0418	78、180	26	合格	—	—	—	—
	109.11.21	583	—	<0.0419	260、928	14	合格	—	—	—	—
臺南市南瀛科學教育館	107.03.31	500	—	ND	47、23	41	合格	—	—	—	—
	109.12.05	726	—	<0.0424	465、1134	13	合格	—	—	—	—
蕭壩文化園區	107.03.09	542	—	ND	418、931	29	合格	—	—	—	—
	109.12.12	518	—	ND	406、1411	14	合格	—	—	—	—
總爺藝文中心	107.03.31	504	—	ND	200、288	19	合格	—	—	—	—
國立臺灣史前文化博物館南科考古館	109.10.24	508	—	<0.0414	298、746	9	合格	—	—	—	—
臺南左鎮化石園區	109.11.07	621	—	ND	787、1326	21	合格	—	—	—	—
臺南市立美術館一館	108.09.07	589	—	<0.0428	497、373	12	合格	—	—	—	—
臺南市立美術館二館	108.09.07	629	—	<0.0428	1428、1095	10	合格	—	—	—	—
衛生福利部臺南醫院	107.05.28	887	0.6	<0.0425	787、683	9	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	112.02.13	656	0.8	<0.0211	199、279	11	合格				
台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營)	107.05.28	955	0.3	<0.0427	1484、1430	16	合格	—	—	—	—
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院	107.06.25	829	0.6	<0.0426	768、958	17	合格	—	—	—	—
	112.10.30	750	1.5	<0.0210	305、740	11	合格	—	—	—	—
郭綜合醫院	112.11.09	584	0.8	<0.0214	745、934	11	合格	—	—	—	—
奇美醫療財團法人柳營奇美醫院	107.07.30	852	0.4	<0.06	1224、800	31	合格	—	—	—	—
台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院	107.06.11	625	0.9	0.0469	260、1160	27	合格	—	—	—	—
臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營	107.07.23	807	0.9	<0.0429	1388、2979	16	不合格	107.12.17	107.12.13	602、373	合格
衛生福利部嘉南療養院	107.07.30	687	0.1	0.12	347、571	20	不合格	107.12.17	107.11.02	<0.0423	合格
京城商業銀行股份有限公司(京城銀行營業部)	107.11.12	742	—	ND	—	52	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司臺南分公司	106.07.06	805	—	<0.042	317、616	9	合格	—	—	—	—
	108.07.17	829	—	ND	432、550	32	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司長榮分公司	106.07.06	976	—	<0.042	3941、4918	10	不合格	107.02.28	107.02.12	324、419	合格
	108.07.24	1087	—	ND	1279、745	50	不合格	109.01.31	109.04.15	632	合格
柏文健康事業股份有限公司台南德安分公司	106.07.20	987	—	<0.0429	704、920	20	合格	—	—	—	—
	108.08.01	993	—	ND	747、1074	6	合格	—	—	—	—
柏文健康事業股份有限公司台南中華分公司	106.07.20	1169	—	<0.0423	1431、1484	22	不合格	106.12.18	106.11.17	976	合格
	108.08.01	616	—	ND	516、629	17	合格	—	—	—	—
	113.02.27	736	—	ND	393、210	17	合格	—	—	—	—
南科健康生活館	106.08.02	513	—	ND	1379、1428	15	合格	—	—	—	—
	108.09.11	590	—	<0.0427	260、439	25	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司台南國賓分公司	106.07.27	768	—	ND	2590、1827	29	不合格	106.12.04	106.11.17	1476、597	合格
	108.08.12	960	—	<0.0423	368、1400	15	合格	—	—	—	—
柏文健康事業股份有限公司台南開元分公司	107.11.05	983	—	<0.0421	1372、1271	37	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	108.10.07	839	—	<0.0425	956、138	29	合格	—	—	—	—
柏文健康事業股份有限公司台南永華分公司	110.08.30	576	—	ND	254、536	14	合格	—	—	—	—
怡維達有限公司安平館	107.11.05	841	—	<0.0417	663、1226	22	合格	—	—	—	—
臺南市永華國民運動中心	108.01.24	702	—	0.0415	236、35	57	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司台南永康分公司	108.08.22	1470	—	<0.0428	760、367	17	不合格	109.01.20	109.04.16	796	合格
香港商世界健身事業有限公司台南樹林分公司	109.08.03	964	—	ND	766、373	8	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司台南西門分公司	109.08.04	966	—	ND	1379、482	18	合格	—	—	—	—
秣綺健康事業有限公司	110.11.09	865	—	ND	438、849	20	合格	—	—	—	—
香港商世界健身事業有限公司台南善化分公司	110.10.28	749	—	ND	484、285	16	合格	—	—	—	—
威秀影城股份有限公司台南分公司(台南大遠百威秀影城)	106.07.21	714	0.6	<0.0428	—	25	合格	—	—	—	—
	109.06.25	508	0.8	ND	—	12	合格	—	—	—	—
國賓影城股份有限公司台南東區分公司	106.06.30	556	1.1	<0.0435	—	19	合格	—	—	—	—
	109.07.04	482	0.6	ND	—	14	合格	—	—	—	—
國賓影城股份有限公司台南中華分公司	106.06.30	682	1.7	<0.0427	—	44	合格	—	—	—	—
	109.07.04	639	0.5	ND	—	17	合格	—	—	—	—
威秀影城股份有限公司台南東區分公司(台南南紡威秀影城)	106.07.21	720	1.1	<0.0427	—	21	合格	—	—	—	—
	109.06.13	738	1.5	ND	—	13	合格	—	—	—	—
新光影城股份有限公司台南西門分公司(台南新光影城)	106.07.28	722	1.0	<0.0427	—	33	合格	—	—	—	—
	109.06.21	617	1.4	<0.0429	—	20	合格	—	—	—	—
威秀影城股份有限公司台南中西區分公司(台南 FOCUS 威秀影城)	109.07.11	546	0.4	ND	—	29	合格	—	—	—	—
臺南仁德秀泰影城股份有限公司	110.07.31	494	2.0	<0.0216	—	4	合格	—	—	—	—
好樂迪股份有限公司成功分公司	106.08.01	488	1.5	<0.0437	—	59	合格	—	—	—	—
	109.05.16	912	2.1	<0.0425	—	23	合格	—	—	—	—
錢櫃企業股份有限公司台南分公司	106.08.04	770	0.9	ND	—	18	合格	—	—	—	—



公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(µg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
	109.05.23	936	1.9	ND	—	37	合格	—	—	—	—
賓士中成有限公司	106.08.04	605	1.3	ND	—	33	合格	—	—	—	—
	109.05.09	510	0.4	ND	—	21	合格	—	—	—	—
府前賓士有限公司	106.08.31	995	0.6	<0.0428	—	72	合格	—	—	—	—
	108.05.25	1054	1.8	<0.0421	—	80	不合格	108.10.25	108.11.09	CO <sub>2</sub> : 998 PM <sub>10</sub> : 70	合格
	113.01.04	757	1.0	<0.0213	—	23	合格	—	—	—	—
元王實業股份有限公司科工區分公司(可樂那 KTV)	106.08.17	492	0.2	<0.0437	—	22	合格	—	—	—	—
	109.04.17	472	0.5	ND	—	26	合格	—	—	—	—
合溫馨企業股份有限公司台南分公司(享溫馨 KTV 臺南店)	106.08.18	937	1.7	<0.0432	—	50	合格	—	—	—	—
	108.05.25	886	1.9	<0.0425	—	55	合格	—	—	—	—
	112.08.07	634	1.1	<0.0217	—	20	合格	—	—	—	—
星鑽視聽歌唱	106.08.18	613	0.3	<0.0436	—	39	合格	—	—	—	—
	109.05.16	602	0.9	<0.0431	—	29	合格	—	—	—	—
合溫馨企業股份有限公司臺南安平分公司	108.11.30	511	1.2	<0.0426	—	48	合格	—	—	—	—
南紡賓士有限公司	111.01.08	572	1.0	<0.0208	—	30	合格	—	—	—	—
高青開發股份有限公司(FOCUS 時尚流行館)	106.08.25	663	1.1	<0.0428	—	22	合格	—	—	—	—
	109.07.11	840	0.6	ND	—	28	合格	—	—	—	—
德先股份有限公司(德安百貨)	106.09.01	524	0.8	ND	—	18	合格	—	—	—	—
	109.07.25	689	0.9	ND	—	5	合格	—	—	—	—
南紡流通事業股份有限公司(南紡購物中心)	106.08.25	826	2.4	<0.0427	—	22	合格	—	—	—	—
	109.06.13	735	1.7	ND	—	15	合格	—	—	—	—
新光三越百貨股份有限公司台南西門分公司二館	106.09.01	567	1.5	<0.0435	—	36	合格	—	—	—	—
	109.06.21	995	2.0	<0.0428	—	9	合格	—	—	—	—

公告場所名稱	檢測日期	CO <sub>2</sub>	CO	HCHO	細菌	PM <sub>10</sub>	檢測 結果	限期改善 日期	複測 日期	複測 數值	複測 結果
		(ppm)	(ppm)	(ppm)	(CFU/m <sup>3</sup> )	(μg/m <sup>3</sup> )					
		室內空氣品質標準									
1000	9	0.08	1500	75							
林百貨	106.09.08	660	0.4	<0.0430	—	13	合格	—	—	—	—
	109.05.23	711	0.6	ND	—	11	合格	—	—	—	—
遠東百貨股份有限公司台南分公司(大遠百娛樂城)	106.09.08	567	0.3	ND	—	21	合格	—	—	—	—
	109.06.25	566	0.1	ND	—	10	合格	—	—	—	—
家樂福新仁店	109.07.25	684	1.2	ND	—	8	合格	—	—	—	—
臺南三井 OUTLET 購物中心	111.10.17	569	1.0	<0.0211	—	7	合格	—	—	—	—
臺南市新市全民運動中心	112.02.07	698	—	<0.0212	124、635	12	合格	—	—	—	—
臺南市大臺南會展中心	112.02.24	850	—	<0.0209	—	13	合格	—	—	—	—
中西區圖書館	112.03.01	683	—	<0.0211	425、317	17	合格	—	—	—	—
張慶芳紀念圖書館	112.11.15	510	—	0.0211	248、285	13	合格	—			